PROGRAMMAZIONE TERMOSTATO TSA

A termostato spento, tenere premuto il tasto accensione per circa 6 secondi e
si entra nel menù di programmazione.

VALORI DA CONTROLLARE / CORREGGERE

A ogni parametro corretto, avanzare premendo sempre i tasto accensione/spegnimento

CAMPO	**VALORE** (correggere con tasto + o -)
1	**0**
2	**35**
3	**5**
5	**5**
9	**0**
12	**0**
13	**15**
14	**2**
15	**30**
17	**0**

seguono altri parametri non modificabili

Al termine tenere premuto il tasto accensione/spegnimento per circa 6 secondi.

Il termostato è resettato e pronto all'utilizzo